



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL

Av. Leônidas de Souza, 1289 - Rio Grande do Sul - Brasil - CEP: 93210-140

Fones: (051) 3451.8000

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Pergunta 1:

Item do EDITAL Esclarecimento Solicitado:
Anexo 6 – diretrizes para iluminação especial

Inserir item do EDITAL ao qual se refere o esclarecimento solicitado:
Anexo 6 – diretrizes para iluminação especial

Escrever de forma clara o pedido de esclarecimento desejado em forma de pergunta:
Com relação aos projetores L6 e L13, qual a seria a especificação técnica dos mesmos? (não consta nesse anexo).

Resposta da CEL:

As especificações técnicas para os projetos L6 e L13 são:

- Projetor L6:
 - PROJETOR EMB. SOLO, TEMPERATURA DE COR ATÉ 4.000 K, IRC>70%, CÓD. DE PROTEÇÃO DE ENTRADA IP66, CÓD. DE PROTEÇÃO MECÂNICA CONTRA IMPACTOS IK10, TENSÃO DE ENTRADA DE 220-240V, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50 OU 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA MÍN. 0,95; EFICIÊNCIA DA LUMINÁRIA LED 89 LUM/W, POTÊNCIA MÁX. 21W, OPÇÕES DE ABERTURA DE FACHO 10 20 40 E TOTALMENTE ABERTA.

- Projetor L13:
 - LUMINÁRIA RGB, CÓD. DE PROTEÇÃO DE ENTRADA IP66, CÓD. DE PROTEÇÃO MECÂNICA CONTRA IMPACTOS IK06, TENSÃO DE ENTRADA DE 100-277V, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA MÍN. 0,8; EFICIÊNCIA DA LUMINÁRIA LED 122 LUM/W, POTÊNCIA MÁX. 70W, OPÇÕES DE ABERTURA DE FACHO 10°X50° OU 50°, NÍVEL DE PROTEÇÃO DE 6 KV NO MODO DIFERENCIAL E 8 KV NO MODO COMUM.