

PARECER: PROJETO VISTADO PELA RGE VISTO VÁLIDO ATÉ AGOSTO/2022. #IMPORTANTE:# Deixar o ajuste dos TAPs primarios do(s) trafo(s) em 23,1kV**** Conforme Res. ****O ponto de derivação do ramal de alimentação sugerido pelo projetista, poderá ser alterado quando da elaboração do projeto de interligação à rede. Antes da solicitação de interligação e análise da rede, TODOS os postes internos deverão estar executados 100%.//// Devem ser atendidos todos os GEDs e procedimentos da concessionária para a construção da rede. TR1 PM 1107477- 75KVA; TR2 PM 1107478- 112,5KVA; TR3 PM 1107479- 75KVA. 1º) ¿ Ao final dos serviços internos previstos nesta etapa, ponto de conexão executado (estruturas de ancoragem instalada no poste 2), bem como o meio fio implantado em sua totalidade, o responsável técnico deverá solicitar através do Site de Projetos Particulares o pedido de Interligação, clicando em ¿Solicitar Orçamento¿. Os custos referentes à interligação do loteamento (serviços de adequação em via pública) serão calculados de acordo com a resolução da ANEEL vigente. 2º) Contrato de incorporação será encaminhado para o solicitante, assim como os números operativos o qual deverá providenciar a assinatura do mesmo e retornar ele para a RGE na etapa seguinte, além de instalar as placas no loteamento. 3º) Após concluída a execução da interligação, estará disponível a solicitação de inspeção do loteamento particular. Nesta etapa o Responsável Técnico deverá anexar, no site de projetos particulares, os documentos constantes no item 5.5 do GED 14186 . POSTO TRANSFORMADOR 1074551. Validade: AGOSTO/2022.	ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/06/2022 15:39 -03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/tp62b0be71e15 
--	--