

LOCAL DA SONDAAGEM			REGISTRO	ANÁLISE GRANULOMÉTRICA % que passa na peneira										EA	ENSAIOS FÍSICOS		CLASSIFIC.		COMPACT. AASHO		ISC					TIPO DE SOLO	
Furo	Pos.	Prof.		2"	1"	3/4"	3/8"	4	10	20	40	60	200		LL	IP	IG	HRB	Dmáx	Hot	h	Dens	Exp	ISC	Classificação AASHO	Classificação Visual	
1		025-150	ST-01	100	100	100	100	99	94	82	70	59	49	36,3	15,8	6	A6	1775	20,2	20,0	1771	0,56	8	ARGILA ARENOSA	ARGILA ARENOSA, COR MARROM		
2		015-150	ST-02	100	100	100	99	98	96	94	85	61	29	NP	NP	0	A2-4	1869	12,5	12,2	1859	0,25	9	AREIA SILTOSA	SILTE ARENOSO, COR ROSA		
3		027-150	ST-03	100	79	72	62	51	44	38	26	19	9	NP	NP	0	A1-A	2037	8,8	8,9	2017	0,19	10	AREIA SILTOSA C/ PED.	SILTE ARENOSO, COR ROSA		
4		010-150	ST-04	100	100	100	100	100	100	99	96	82	44	NP	NP	3	A4	1865	12,0	12,3	1848	0,28	10	SILTE ARENOSO	SILTE ARENOSO, COR ROSA		
5		035-150	ST-05	100	100	96	96	95	95	94	87	65	38	27,0	7,7	2	A4	1755	17,9	17,9	1752	0,37	7	SILTE ARENOSO	ARGILA ARENOSA, COR MARROM		
6		016-150	ST-06	100	100	100	99	98	96	94	88	68	35	NP	NP	0	A2-4	1831	15,4	15,7	1841	0,36	8	AREIA SILTOSA	SILTE ARENOSO, COR ROSA		
7		030-150	ST-07	100	75	66	60	56	54	52	49	39	19	19,2	4,5	0	A1-B	1948	12,6	12,8	1925	0,35	9	AREIA SILTOSA C/ PED.	ARGILA SILTO ARENOSA, COR VAR...		
8		015-150	ST-08	100	100	100	100	99	99	98	89	71	40	22,3	3,9	1	A4	1861	13,5	13,1	1837	0,32	7	SILTE ARENOSO	ARGILA SILTO ARENOSA, COR VAR...		
9		010-150	ST-09	100	100	100	98	94	92	84	71	52	19	NP	NP	0	A2-4	1931	11,1	11,4	1944	0,31	7	AREIA SILTOSA	SILTE ARENOSO, COR ROSA		
10		030-150	ST-10	100	100	100	100	96	90	88	84	70	44	24,9	12,3	4	A6	1881	13,1	13,0	1878	0,74	12	ARGILA ARENOSA	ARGILA SILTO ARENOSA, COR VAR...		

DADOS DO PROJETO



PROJETO : AVENIDA JUSTINO CAMBOIM
MUNICÍPIO : SAPUCAIA DO SUL/ RS