

SITUAÇÃO
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA TÉRREO

CARIMBOS APROVACAO CORPO DE BOMBEIROS:

SIMBOLOGIA CONFORME NBR 13434:2001 e Anexo F (RTCBMRS N°5 - Parte 03)

- A - Extintor Água
- ABC - Extintor ABC pó
- BC - Extintor BC pó
- CO2 - Extintor Gás Carbonico C
- Luminária de Emergência
- 1-ABC-6KG -3A e 20B — Numero de ordem- Tipo-Peso-Carga extintora
- Ponto SPK pendente para baixo
- Ponto SPK para cima (upright)
- Acionador Manual e Alarme
- Central Alarme
- Luminária de Emergência 2X40W Led
- Ponto de Hidrante Tipo 2
- Bomba de Recalque Dágua
- Reservatório
- Coluna Hidrante Sobe
- Coluna Hidrante Desce
- Detector de fumaça
- 1/101 — Sinalização Proibido fumar
- SAÍDA 15/105 — SAÍDA 16/107 — Sinalização Escada de emergência
- SAÍDA 12/113 — Sinalização saída de emergencia
- 9/140 — Cuidado, risco de choque elétrico
- SAÍDA 17/111 — Sinalização Saída de emergência
- 21/111 — Sinalização de Comando Manual
- 23/114 — Sinalização de extintor de Incêndio.
- SAÍDA 13/111 — Sinalização saída de emergencia
- 14/111 — Sinalização saída de emergencia
- 25/111 — Sinalização de mangueira de hidrante
- 26/111 — Sinalização de ponto de hidrante
- 20/111 — Sinalização de alarme sonoro

ANDRE MADEIRA ENGENHARIA

51-3496-3117
RUA MONSENHOR LEOPOLDO NEIS,36
CENTRO-GRAVATAI-RS
WWW.ANDREMADEIRA.COM.BR
ANDRELUISMADEIRA@GMAIL.COM

PROJETO PPCI

Rua Castro Alves, 162 - Bairro Santa Catarina- Sapucaia do Sul

PROPRIETÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL/RS
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - TUBERCULOSE

RESPONSAVEL TECNICO: ANDRE LUIS MADEIRA CREA 179363

PPCI PLANTA BAIXA TERREO, SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

PRANCHA:	ÁREA:	DATA:	ESCALA:
P-01	234,33m²	MAR/2018	1:100