















PLANTA ALTA
ESC. 1/50

LEGENDA:



-  - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 220V
-  - LUMINÁRIA LAMPADA LED E-27 10W
-  - LUMINÁRIA LED TUBULAR 2X10W
-  - TOMADA BAIXA 220V H=0.30M
-  - TOMADA MÉDIA 220V H=1.20M
-  - INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 220V H=1.20M
-  - INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES
-  - CONDULETE ALUMÍNIO 3/4" TIPO T
-  - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
-  - QUADRO AUXILIAR
-  - ELÉTRICA-ELETRODUTO APARENTE
-  - ELÉTRICA-ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
-  - NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

- Notas:
- 1) Eletrodutos não cotados: $\varnothing 3/4"$
 - 2) Cabos não cotados: 2,5 mm²

| | | | |
|------|----------------|---------|--------------|
| 02 | REVISÃO GERAL | 01/2022 | A.R.CORRALES |
| 01 | REVISÃO GERAL | 03/2021 | A.R.CORRALES |
| 00 | EMIÇÃO INICIAL | 09/2019 | A.R.CORRALES |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | PROJETISTA |



FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS
 UNIDADE: Hospital Municipal Getúlio Vargas
 ENDEREÇO: R. Pinheiro Machado, 331 - Diel - Sapucaia do Sul - RS
 FONE: (51) 3451.8200 R. 115

| | |
|--|--|
| DIRETOR GERAL:  Tércio Erany Tedesco Júnior | CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO SUBESTAÇÃO 300kVA - 2º PAV. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFORMA |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO:  RAFAEL SILVEIRA ENG. ELETRICISTA | DESENHO: A.R.CORRALES ESCALA (m): INDICADA |

PRANCHA
IE02