


DETALHE ABRIGO GLP



LEGENDAS

| SIMBOLOGIA | DESCRIÇÃO                                   |
|------------|---|
|            | TUBO MULTICAMADA EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE |
| $\phi$     | DIÂMETRO NOMINAL DO TUBO MULTICAMADA        |
| VR         | VÁLVULA REGULADORA DE GÁS                   |
| VE         | VÁLVULA ESFERA                              |

NOTAS:

- Os tubos multicamadas embutidos no piso ou parede devem ser totalmente envolvidos por argamassa com espessura mínima de 20mm.
- Os tubos enterrados deverão estar a 30 cm de profundidade.
- Os tubos não poderão ter emendas.
- Para curvas no tubo multicamada, deverão ser obedecidas as recomendações do fabricante.
- O abrigo dos botijões deve ser bem ventilado.

APROVAÇÕES:

---

Tipo: \_\_\_\_\_  
 Proprietario: \_\_\_\_\_  
 End. da Obra: \_\_\_\_\_

PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_  
 xxxxxxxx:  
 CPF : \_\_\_\_\_

AUTOR DO PROJETO: \_\_\_\_\_  
 Arquiteto / Engenheiro:  
 CAU/CREA: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL TÉCNICO: \_\_\_\_\_  
 Arquiteto / Engenheiro:  
 CAU/CREA: \_\_\_\_\_

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| AREAS:<br>Terreno: _____<br>AREAS: _____<br>AREAS: _____<br>AREAS: _____<br>AREAS: _____<br>AREAS: _____ | Desenho: _____<br>Escala: x/xxx<br>Data: xx/xx/xxxx | Revisão: _____<br>PRANCHA: _____ |
| CONTEUDO:<br>Planta de Situação:<br>Planta Baixa:<br>xxxx:<br>xxxx:                                      | LOGOMARCA   | 1 / 1                            |